

HMN GasNet P/S

VVM-tilladelse: til etablering af en naturgasledning til procesformål til Aarhus havn via Hasselager

HMN GasNet P/S har søgt om tilladelse til etablering af en naturgasledning fra Sabro via Hasselager til Aarhus havn.

Naturgassen skal anvendes til procesformål, da varmforsyningsplanen for de centrale dele af Aarhus ikke giver mulighed for anvendelse af naturgas til individuel opvarmning.

Der skal etableres en ca. 27 km lang gasledning i stål på op til Ø 168.3mm og med et tryk på op til 50 bar til transport af naturgas samt bionaturgas til procesformål. Dertil kommer distributionsledninger på havnen og ved Hasselager på samlet ca. 5 km.

Til at betjene ledningen skal der etableres 3 M/R stationer (Måler/Regulator stationer) ved:

- Blåvej ved den eksisterende ventilgruppe
- Hasselager nord for busremisen
- Aarhus Havn nord for Østhavnsvej/Sumatravej

Aarhus Byråd finder det væsentligt, at virksomhederne i Hasselager området og på Aarhus havn får adgang til at vælge naturgas eller bionaturgas som procesenergi.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg og en VVM redegørelse.

Der har været en offentlighedshøring af materialet fra den YY og til den ZZ.

Der var i høringen to alternative forslag til linjeføringer:

- Et alternativ via Saralyst Allé i stedet for via Christian X's Vej (A)
- Et alternativ via Sumatravej i stedet for via Tangkrogen (B)

Center for Miljø og Energi
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune

Kalkværksvej 10
8100 Aarhus C

Sagsnr.:
Journalnr.: 14/012920
Sagsbeh.: Ole Gregor

Telefon: 8940 2630
Direkte: 4185 9889

E-post: kommuneplan@mtm.aarhus.dk
Direkte:
www.aarhus.dk

På baggrund af den offentlige høring, har Aarhus byråd vurderet, at de samfundsmæssige fordele klart opvejer de miljømæssige ulemper og derefter besluttet at tillade projektet med linjeføring via Saralyst Allé og Sumatravej.

Afvejningerne fremgår af den sammenfattende redegørelse, der er vedlagt som bilag.

Vilkårene 5-15 er indsat for at minimere risikoen for uforudsete miljøpåvirkninger og er normal praksis ved anlægsarbejder med lange ledningsforløb. Vilkårene 16-17 er indsat for ikke at forhindre etableringen af en ny Marselistunnel.

Afgørelse

Der meddeles hermed VVM-tilladelse til etablering af en naturgasledning fra Blåvej ved Sabro via Hasselager til Aarhus Havn med tilhørende M/R stationer og PE ledninger til distribution i erhvervsområderne på op til 4 bar.

Realiseringen skal baseres på det projekt der er beskrevet i VVM redegørelsen, en ledning til procesenergi til Aarhus havn via Hasselager.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. At ledningen etableres via Saralyst Allé alternativet
2. At ledningen etableres via Sumatravej alternativet
3. At ledningen etableres inden for den linjeføring der er reserveret via kommuneplantillæg nr. 115, jf. bilag
4. At ledningen ikke anvendes til individuel opvarmning eller direkte opvarmning af boliger samt kontorer som ikke ligger i forbindelse med produktion der anvender gas.
5. At anlægsarbejdet varsles naboerne og andre ledningsejere i mindst 3 uger inden start.
6. At der som udgangspunkt ikke arbejdes uden for normal arbejdstid, jf. Aarhus kommunes praksis for anlægsarbejder¹.
7. Arbejde uden for normal arbejdstid kan undtagelsesvis aftales ved steder langt fra naboer og kritiske veje – i givet fald skal naboerne varsles og ved væsentlige gener tilbydes alternativ overnatning.
8. At der ved fældning af træer tages udgangspunkt i Miljøministeriets retningslinjer for beskyttelse af flagermus og trægående fugle.
9. At oplag samt håndtering af brændstof og olie placeres så langt fra vandløb og vandforsyningsboringer at der ikke er risiko for en påvirkning af disse ved uheld/spild.

¹ <https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Gener-fra-stoej-stoev-og-vibrationer.aspx>

10. At der passende steder i ledningstraceet placeres (f.eks. bentonit) spærringer så ledningsgraven ikke kommer til at virke som dræn. Det gælder særligt i nærheden af vandløb og boringsnære beskyttelsesområder².
11. At der anvendes underboring minimum de steder hvor det er beskrevet i VVM redegørelsen
12. At der ved underboringer målrettet arbejdes med at sikre vandløb i nærheden mod udslip af boremudder (bentonit)
13. At passage af kryds på indfaldsvejene, der gennemføres ved opgravning, så vidt muligt foretages i sommerferieperioden
14. At M/R-stationen ved Hasselager skærmes med beplantning, hvor der anvendes naturligt forekommende træer og buske
15. At der ved Kongevejen tages hensyn til rødderne på de store træer
16. At ledningen ved Sumatravej udformes, så den i givet fald kan omlægges i forbindelse med etablering af Marselistunnelen.
17. Og at eventuel omlægning af ledningen ved Sumatravej i forbindelse med etablering af Marselistunnelen betales af HNM GasNet.

Distributionen fra M/R stationerne foretages med 4 bar PE ledninger til aftagere som anvender proces energi i Hasselager og på havnen. Det er Aarhus kommunes vurdering at de er omfattet af VVM tilladelsen, da formålet med naturgasledningen er levering af naturgas til procesformål i de to områder. Det er også Aarhus kommunes vurdering at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger i forbindelse med PE distributionsledninger på 4 bar i erhvervsområder.

Det skal for distributionsledninger med højere tryk eller distributionsledninger over væsentlig længere afstande uden for erhvervsområderne i nærheden af M/R stationerne vurderes om de skal VVM screenes.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 2, stk. 8, nr. 2 i Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning jf. overgangsordningen i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹) - Lov nr. 425 af 18/05/2016 Lov nr. 448 af 10/05/2017, da ledningen er anmeldt den 24 april 2014 og dermed før ændringen af VVM reglerne.

VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. planlovens § 56, stk. 1.

Partshøring

Planafdelingen har ikke foretaget partshøring af parter,

- da planlægningen omfatter en større ubestemt kreds og der har været en offentlig proces i forbindelse med både VVM og kommuneplantillæg

² Der anvendes sand som understøtning af ledningen og derved kan ledningsgraven virke som et dræn. Der er derfor indsat et vilkår som skal forhindre en miljøpåvirkning.

- og da der i forbindelse med detailplanlægningen vil blive en dialog med lodsejerne om mindre justeringer af linjeføringen.

Anden lovgivning

I forbindelse med denne afgørelse er det tillige vurderet, at det tilladte ikke forventes at kunne påvirke et Natura 2000 område væsentligt, at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede dyrearter eller at kunne ødelægge strengt beskyttede plantearter på habitatdirektivets bilag IV, jf. § 7 stk. 1 nr. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter – nr. 926 af 27/06/2016.

Der gøres opmærksom på, at der herudover ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, som eksempelvis byggetilladelse, godkendelse af vejtilslutninger, etablering af ledningen i offentlige veje, tilladelse til passage af vandløb, tilladelse fra Vejdirektoratet til krydsning eller placering inden for vejbyggelinjer mm.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter reglerne i planlovens §§ 58, 59 og 60 af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål. Afgørelsen kan desuden påklages af Miljø- og Fødevarerministeren ved Miljøstyrelsen.

Klage skal være skriftlig og indsendes via klageportalen – se vejledning på <http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/>. Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune via klageportalen senest ved kontortids ophør 4 uger fra afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.

Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af VVM-tilladelsen sker på eget ansvar. Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betales et gebyr som fremgår af nævnets hjemmeside.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder regnet fra den offentlige annoncering.

Afgørelsen vil blive annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk/annoncer.

Med venlig hilsen

Anne Schmidt Andersen

Bilag:

1. Kommuneplantillæg for Naturgasledning til Aarhus havn
2. Sammenfattende redegørelse

Kopi til:

HMN GasNet P/S

Sweco

Vejdirektoratet

Banedanmark

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Aarhus Kommune

- CME
- Affaldvarme
- CBA

Østjyllands brandvæsen

Holme fjernvarme

Fællesrådet for Holme-Skåde

Aarhus bybusser

Aarhus havn